



한국산업규격 표시인증서

인 증 번 호 : 제 08-0126 호

제 조 업 체 명 : 엘에스산전(주)청주공장

대 표 자 성 명 : 구자균

공장(사업장)소재지 : 충청북도 청주시 흥덕구 송정동 1

규 격 표 시 품 :

- 규 격 명 : 저압 기중 차단기

- 규 격 번 호 : KS C 4620

- 종류 · 등급 또는 호칭

3극·4극 600V·690V 50kA 630~1600A(1600AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 65kA 630~2000A(2000AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 65kA 630~3200A(3200AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 85kA 630~4000A(4000AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 85kA 4000~5000A(5000AF) 전자식과전류보호장치 유·무

3극·4극 600V·690V 100kA 4000~6300A(6300AF) 전자식과전류보호장치 유·무. 끝.

산업표준화법 제18조의 규정에 의한 인증심사를 실시한 결과 한국산업규격과
인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제11조(제12조 · 제13조)의 규정에 의하여
위와 같이 한국산업규격표시를 인증합니다.

2008 년 04 월 10 일

한국표준협회



1. 최초인증일 2008.03.26

2. 최종변경일 2008.04.10 (대표자 - 단순변경)